



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadás: 01.

Oldal: 1

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

**Nyíregyháza
Bethlen Gábor u. 13-19.**

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

2015.

Készítette: Szilágyi Tibor



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadás: 01.

Oldal: 2

Tartalomjegyzék

I. fejezet

A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya

8. oldal

II. fejezet

Tűzvédelmi ügyrend

A Főiskola rektorának tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai

9. oldal

A műszaki vezető tűzvédelmi feladatai

10. oldal

A tanárok, előadók tűzvédelmi feladatai

11. oldal

A tűzvédelmi előadó feladatai

12. oldal

Az irodai és műszaki dolgozók tűzvédelmi feladatai

14. oldal

A hallgatók tűzvédelmi feladatai

15. oldal

III. fejezet

Kockázati osztályok, osztályba sorolás

16. oldal

Irodahelyiségek

16. oldal

Folyosók, közlekedők

16. oldal

Tantermek

17. oldal

Teakonyha

17. oldal

Takarítószer tároló

17. oldal

Mosdó, WC

17. oldal

IV. fejezet

A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

18. oldal

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység

19. oldal

Világító, villamos és villámhárító berendezések

20. oldal

Dohányzás

21. oldal

Kiürítés

21. oldal

Szellőztetés

21. oldal

Beépített tűzjelző berendezés

22. oldal

Tűzjelzés, tűzoltás

22. oldal

Tűzoltó eszközök, felszerelések

24. oldal

Munkavállalók, tanulók tűzvédelmi képzése

25. oldal

Időszakos felülvizsgálatok

26. oldal

V. fejezet

Záró rendelkezések

28. oldal

Mellékletek

29. oldal



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadás: 01.

Oldal: 3

Az 1996.évi XXXI. Törvény (a továbbiakban törvény) a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló tv. 19§-ának 1. bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéseként, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről szóló módosított 30/1996.(XII.6.)BM rendelet iránymutatásának megfelelően, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) előírásait figyelembe véve, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola működési területén a tűzvédelmi előírások végrehajtására kiadom az alábbi

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT

A Szabályzat célja a tűzvédelmi feladatok eredményesebb ellátása, az emberi élet és az egészség, továbbá az anyagi javak fokozottabb védelme.

**Nyíregyháza
2015.**



FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

- **A tűz** (tüzeset):
égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz;
- **Tűz elleni védekezés** (a továbbiakban: tűzvédelem):
a tüzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása;
- **Tűzmeelőzés** :
a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység;
- **Tűzvédelmi megfelelıségi tanúsítvány** :
az irat, amely igazolja, hogy az építési anyag, szerkezet, építési mód, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag- a robbanó- és a robbanóanyag kivételével - készülék, gép, berendezés, technológiai, tűzoltó-technikai eszköz és oltóanyag megfelel a jogszabályokban, szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek;
- **Tűzoltási feladat** :
a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása;
- **Tűzvizsgálat** :
a tűzoltóságnak azon szakmai tevékenysége, amely a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányul;
- **Alapterület** :
a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott terület. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület. Helyiségeknél, épületeknél és a létesítményeknél a nettó alapterület;
- **Építmény** :
olyan ideiglenes vagy végleges műszaki alkotás, amely általában a talajjal való egybeépítés (az alapozás) révén vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre (válhat ingatlanná). A talajtól elválasztva eredeti rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik;
- **Épület** :
olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó időszakos vagy időnyjellegű tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja;
- **Helyiség** :
minden irányból épületszerkezetekkel körülhatárolt, önálló légtér;
- **Közösségi épület** :
kereskedelmi, oktatási, művelődési, kulturális, társadalmi, igazgatási, vendéglátási, sport és egyéb szórakozási célú szolgáltatási, vallási, szociális és egészségügyi célú épület;
- **Létesítmény** :
egy építési telken álló építmények és szabad terek összessége;
- **Műtárgy** :
az épületnek nem minősülő építmény;



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadás: 01.

Oldal: 5

- **Szabadtér :**
a helyiségnek nem minősülő térség, ahol termelést, raktározást vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet végeznek;
- **Tűzszakasz :**
az építmény, illetve szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan önálló egysége, amelyet a szomszédos egységektől meghatározott éghetőségű és tűzállósági határértékű tűzgátló szerkezetek, illetve a jogszabályban nemzeti szabványban előírt tűztávolságok választanak el;
- **Mértékadó tűzszakasz :**
szabadtéren vagy a létesítményben a legtöbb oltóvizet igénylő tűzszakasz alapterülete;
- **Tűztávolság :**
az építmények, illetve a szabadtéren tárolt anyagok függőleges vetületei, illetőleg az épületek homlokzati kontúrjai közötti legkisebb távolság;
- **Tűzoltó-technikai eszköz, felszerelés :**
az épületekben, építményekben telepített, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés, illetőleg a tűzoltóság által a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez használatos felszerelések;
- **Tűzveszélyes tevékenység :**
az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár;
- **Veszélyességi övezet :**
a helyiségben vagy a szabadtéren lévő anyagnak, gépnek, berendezésnek tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze.
 - *előkészítés nélkül menthető személy:* olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése előkészítés nélkül végrehajtható
 - *előkészítéssel menthető személy:* olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése kizárólag előkészítés (szállítható állapot megteremtése és fenntartása) után hajtható végre
 - *előkészítéssel sem menthető személy:* olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése nem hajtható végre
 - *menekülésben korlátozott személy:* olyan személy, aki életkora - 0-10 éves vagy 65 év feletti -, értelmi vagy fizikai-egészségi állapota alapján, esetleg külső korlátozás miatt önálló menekülésre nem képes
 - *menekülésben korlátozott személyek speciális intézménye:* olyan, menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgáló intézmény, amelyben az elhelyezett, ellátott, kezelt, nevelt, oktatott, gondozott személyek menekülési képességét az életkoron kívül egyéb tényező is kedvezőtlenül befolyásolja
 - *önállóan menekülésre képes személy:* olyan menekülő személy, aki életkora, értelmi és fizikai-egészségi állapota alapján önállóan, esetleg kiegészítő irányítás mellett képes a menekülésre és menekülését nem gátolja kényszertartózkodás miatt külső korlátozás
 - *segítséggel menekülő személy:* olyan menekülésben korlátozott személy, aki fizikai segítség vagy irányítás mellett vagy a külső korlátozás ellenőrzött feloldása és irányítás mellett képes a menekülésre
 - *kockázati egység:* az építmény vagy annak tűzterjedés gátlás szempontjából körülhatárolt része, amelyen belül a kockázati osztályt meghatározó körülményeket a tervezés során azonos mértékben és módon veszik figyelembe
 - *kockázati osztály:* a tűz esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadás: 01.

Oldal: 6

- *mértékadó kockázati osztály*: az építmény, az önálló épületrész egészére vonatkozó besorolás, amely megegyezik a kockázati egységek kockázati osztályai közül a legszigorúbbal
- *tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv*: olyan tűzvédelmi dokumentáció, amely az építmény építését, átalakítását, bővítését követően a megvalósult tűzvédelmi adatokat, továbbá a használati feltételeket tartalmazza, amelyekkel az építmény tűzvédelmi szempontból biztonságosan üzemeltethető
- *tűzvédelmi üzemeltetési napló*: tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására szolgáló dokumentum
- *tűzveszélyességi osztály*: az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, veszélyességét jellemzi
- Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI) az OTSZ-ben meghatározott tűzvédelmi követelmények teljesítéséhez szükséges, az elérendő biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazza.
- Tűzeseti fogyasztó: villamos energiával működő fogyasztó, amelynek tűz esetén előírt ideig működni kell vagy működőképességét meg kell őriznie

A vonatkozó jogszabályok az alábbiak:

- 1996. XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról,
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról,
- 30/1996. (XII. 06.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről,
- 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól) (a továbbiakban: BM rendelet),
- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet);
- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
- 8/1981. IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról,
- 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
- 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól,
- 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képzési követelményeiről és szakmai képzéseiről,
- 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról,
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési követelményekről
- (OTÉK)

Szabványok:

- MSZ 4851/1 – 6. 1. 1988 – 1991. szabványsorozat. Érintésvédelmi vizsgálati módszerek,
- MSZ 4852/1977. Villamos berendezések szigetelési ellenállásának a mérése,



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadás: 01.

Oldal: 7

- MSZ EN 3 Hordozható tűzoltó készülékek,
- MSZ 1040-4 Tűzoltó készülékek. Javítás és készenlétben tartás.,
- MSZ 17066 Biztonsági szín és alakjelek,
- MSZ 2364. szabványsorozat. Épületek villamos berendezéseinek létesítése,
- MSZ HD 60364. szabványsorozat. Épületek villamos berendezéseinek létesítése,
- MEE.SZI 0301:2006. Villamos Biztonsági Szakmai Elvárások.



I. FEJEZET

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) pontjában előírtaknak megfelelően a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján az alábbi tűzvédelmi szabályzatot (továbbiakban Szabályzat) adom ki a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19.) működési területére vonatkozóan.

A kiadott Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak végrehajtása, folyamatos betartása a létesítményben minden munkavállalóra, valamint bármely célból a létesítményben tartózkodó idegen személyekre egyaránt kötelező.

A Szabályzatban történő bármilyen változtatásra, módosításra a Főiskola rektora jogosult.

A Szabályzat előírásainak betartásával kapcsolatos ellenőrzésre jogosult és köteles mindazon vezető, akik részére a Szabályzat feladatokat és hatáskört állapít meg.

Minden beosztott dolgozó köteles a Szabályzat előírásait a rá vonatkozó mértékben megismerni és azt a tevékenység végzése során maradéktalanul betartani.

Aki a Tűzvédelmi Szabályzatban elrendeltek nem tartja be, vagy nem megfelelően hajtja végre és mulasztásával veszélyt, vagy tüzesetet okoz, azt fegyelmi, szabálysértési vagy büntető eljárás útján felelősségre kell vonni.

A Tűzvédelmi szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- a főiskolán minden a munkaviszony és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, továbbá a szervezett közösségi munka keretében valamennyi munkával összefüggő tevékenységet végző személyre (továbbiakban: dolgozóra);
- a főiskola hallgatóira;
- szerződés alapján munkát végző személyekre és cégekre;
- jelen Szabályzatban meghatározottak szerint a látogatókra;
- a főiskola területén rendezvényt szervező, lebonyolító, és a rendezvényeket biztosító cégekre és személyekre..

E Tűzvédelmi Szabályzat 2015. május 1. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Nyíregyháza, 2015. április


Dr. Véghseő Tamás
rektor

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		Kiadás: 01.
			Oldal: 9

II. FEJEZET

TŰZVÉDELMI ÜGYREND

A Főiskola rektorának tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:

1. Felelős a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (továbbiakban Főiskola) tűzvédelmi helyzetének biztosításáért, a jogszabályokban, szabványokban és szabályzatokban foglalt tűzvédelmi előírások végrehajtásáért, továbbá az ehhez szükséges anyagi feltételek megteremtéséért valamint folyamatos biztosításáért.
2. Köteles Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározni a Főiskolára vonatkozó tűzvédelmi követelményeket, s azt a Főiskola munkavállalóinak kiadni, a benne foglaltak végrehajtását pedig ellenőriztetni.
3. A tűzvédelmi előírások és szabályok érvényesítéséről a műszaki vezető és tanárok útján gondoskodik. Megbízta a tűzvédelmi előadót, aki a területen rendszeres ellenőrzést és szükség esetén tűzvédelmi szaktanácsadást végez.
4. Gondoskodik arról, hogy a hallgatók a tanév kezdetekor tűzvédelmi oktatásban részesüljenek, a Tűzriadó Tervet megismerjék és gyakorolják. A gyakorlásról jegyzőkönyvet készített, melyet a tűzvédelmi dokumentációkkal együtt megőriztet.
5. A Főiskola területén bármilyen építkezés, átalakítás közben gondoskodik a tűzvédelmi előírások maradéktalan teljesítéséhez szükséges anyagi eszközök biztosításáról.
6. Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi előírások és szabályok, valamint a szabályzatban meghatározottak megtartását. Szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámoltatja a tűzvédelmi előadót.
7. Biztosítja, hogy az arra illetékes hatóság az iskola területén ellenőrzést tartson. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására határidőn belül intézkedik.



A műszaki vezető tűzvédelmi feladatai

1. A műszaki vezető rektortól átruházott hatáskörben felügyeli és irányítja a főiskola tűzvédelmi tevékenységét.
2. Gondoskodik a főiskola tűzvédelmi (műszaki-biztonsági) feladatának ellátásához szükséges technikai feltételekről, a dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos észrevételeinek elbírálásáról, a tűzvédelemmel kapcsolatos erkölcsi ösztönzésről, illetve felelősségre vonásról.
3. Tűzvédelmi vétség, tűzkár esetén vizsgálatot rendel el, a vizsgálat eredményéről értesíti a fenntartót.
4. Megtiltja, hogy a főiskola területére a dolgozók engedély nélkül veszélyes anyagokat (pl.: pirotechnikai eszközök, tűzveszélyes folyadék stb.) juttathassanak be és annak ellenőrzése érdekében, szűrőpróbaszerűen vizsgálatokat végeztet.

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		Kiadás: 01.
			Oldal: 11

A tanárok, előadók tűzvédelmi feladatai:

1. A tűzvédelmi feladatokat szakmai munkájuk mellett, külön díjazás nélkül végzik. Tűzvédelmi vonatkozású kérdésekben is a Főiskola rektorának irányítása alá tartoznak, a tűzvédelemmel kapcsolatos feladataik ellátásáról, végrehajtásáról közvetlen neki kötelesek beszámolni.
2. A Főiskola területén elősegítik és rendszeresen ellenőrzik a vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartását, hiányosságok esetén intézkednek annak megszüntetésére. Amennyiben tűzvédelmi kérdésben nem ismerik a megoldást, szakmai iránymutatásért a tűzvédelmi előadó segítségét kérik.
3. Gondoskodnak arról, hogy a hallgatók tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismeretekkel rendelkezzenek. Biztosítják, hogy a tűzriadó terv gyakorlása megtörténhessen és eredményeként készség szintűvé váljon.
4. A Főiskola területén bekövetkező és a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén javaslatot tesznek a szabályzat átdolgozására.
5. Figyelemmel kísérik a tűzvédelmi felszerelések (tűzoltó készülékek, figyelmeztető táblák, stb.) állapotát, használhatóságát, azok szabályos elhelyezését. A felszerelések meghibásodásáról, esetleges sérülésükről tájékoztatják a rektort.
6. Tanítás végén gondoskodnak a helyiségek elhagyásához kapcsolódó tűzvédelmi követelmények megtartásának ellenőrzéséről, a szabálytalanságok megszüntetéséről.
7. Szükség esetén intézkednek a tűzjelzésre.
8. Részt vesznek a tűzvédelmi oktatáson és a munkaterületüket érintő tűzvédelmi ellenőrzéseken.



A tűzvédelmi előadó feladatai:

1. A tűzvédelmi előadó feladatát megállapodás alapján, a megállapodásban foglalt fizetés kiegészítés ellenében végzi.
2. Elkészíti a Főiskola tűzvédelmi szabályzatát és az ahhoz kapcsolódó iratokat, egységesen rendezi, naprakészségükről gondoskodik.
3. Szakmailag irányítja, szervezi és vizsgálja a főiskolán a tűzvédelmi tevékenységet.
4. Rendszeresen ellenőrzi a főiskola összes szervezeti egységére kiterjedően a tűzvédelmi szabályzatokban, jogszabályokban és a kötelezően alkalmazandó szabványokban foglalt tűzvédelmi előírások betartását, érvényre jutását.
5. A tűzvédelmi szakhatósági ügyek intézésénél közreműködik, illetve javaslatot tesz a jogszabályok szerinti engedélyek beszerezhetőségére.
6. A tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységről szükség szerint, de legalább évente beszámol a Főiskola rektorának.
7. Rendszeresen (negyedévente) ellenőrzi a tűzoltó készülékek és fali tűzcsapok meglétét, állapotát és a hologramos címkén feltüntetett érvényességét és azt dokumentálja a tűzoltó készülékek nyilvántartása nevű táblázatban (3.sz. melléklet).
8. A főiskolán történő fejlesztések, beruházások, felújítások, bővítések és tűzvédelmet érintő átalakítás előkészítése és megvalósítása során figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglalt követelmények teljesítését és jelzi az esetleges hiányosságokat.
9. A főiskolán keletkezett tűz esetén a tapasztalatokat beépítve, rendkívüli tűzvédelmi oktatás megtartásáról gondoskodik az esemény után 10 munkanapon belül, melyen minden dolgozó kötelezően részt kell, hogy vegyen.
10. A Tűzriadó Tervben foglaltakat legalább évente egy alkalommal, tüzesetet követően minden esetben 1 hónapon belül gyakoroltatni kell, és a gyakorlatról jegyzőkönyvet kell készíteni.
11. A Tűzvédelmi szabályzatnak egyes munkahelyre vonatkozó használati szabályait, az 50 főnél nagyobb befogadó képességű helyiségek helyiség használatának módját és felelősségét tartalmazó részét kötelező kifüggeszteni. A kifüggesztés helyét a szervezeti egység vezetője határozza meg.
12. Részt vesz a hivatásos tűzoltóságok, a hatóságok, egyéb szervek ellenőrzéseiben.
13. Feladata az dolgozók ismétlődő és rendkívüli tűzvédelmi oktatása, és az új dolgozók és hallgatók tűzvédelmi oktatása munkába állás, és tanulmányok megkezdése előtt.



TÜZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadás: 01.

Oldal: 13

14. Részt vesz a főiskola területén tartott rendezvények eseti tűzvédelmi előírásainak meghatározásában. Ezen előírások betartásáért a rendezvények szervezői felelnek.
15. Részt vesz a főiskola területén tervezett rendezvények jogszabályi követelményeknek megfelelő szervezésének és a szükséges feltételek biztosítottágának ellenőrzésében, és a feltárt hibákról köteles írásban azonnal tájékoztatni a rektort. A rendezvény szervezője köteles őt a szükséges információkkal ellátni.
16. Vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat és dokumentumokat.
17. Rendszeres kapcsolatot tart a Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltósággal.
18. Javaslatot tesz felelősségre vonásra a tűzvédelmi szabályok, előírások megsértőivel szemben.
19. Segíti a főiskola területén keletkezett tüzesetek vizsgálatát végző tűzvizsgálót a vonatkozó jogszabály figyelembevételével.
20. Feladata ellátásával kapcsolatban jogosult a főiskola bármely helyiségébe – az ott érvényes működési szabályok figyelembevételével – belépni és ellenőrzést folytatni.
21. A vonatkozó jogszabályok követelményeit a jogszabályváltozást követően beépíti a tűzvédelmi oktatások tartalmába.
22. Rendszeresen felülvizsgálja a Tűzvédelmi szabályzatot, illetve a tűzvédelemmel kapcsolatos belső utasításokat. Jogszabályi változások, belső átszervezések esetén elkészíti a módosított szabályzatot és utasításokat.

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		Kiadás: 01.
			Oldal: 14

Irodai és műszaki dolgozók tűzvédelmi feladatai:

1. Kötelesek ismerni a Főiskola területén betartandó tűzvédelmi követelményeket és a rájuk háruló feladatokat, s azokat – kötelezettségként és külön felhívás nélkül – betartani.
2. Kötelesek tűzvédelmi oktatáson részt venni.
El kell sajátítaniuk a munkájukkal kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, s azokat a tevékenységük során be kell tartaniuk.
3. Ha a munkaterületükön tüzet vagy tűzveszélyt észlelnek, azt kötelesek azonnal megszüntetni, illetve munkaterületük vezetőjének jelezni.
4. Meg kell ismerniük a munkaterületükön lévő tűzoltó készülékek kezelését, a tűzjelzés módját, a tűzoltás során rájuk háruló feladatokat. Meg kell ismerniük a munkaterületük gyors, biztonságos elhagyásának módját.
5. Kötelesek a dohányzás és nyílt láng használatára vonatkozó előírásokat betartani.
6. A tűzvédelmi előírást megszegő munkatársuk figyelmét fel kell hívniuk a szabálytalanság megszüntetésére.
7. Meg kell ismerniük és végre kell hajtaniuk a munka befejezését követő és a helyiségek elhagyásával kapcsolatos előírásokat.
A tevékenységük során keletkezett hulladékokat munkanap végeztével a kijelölt helyre kell lerakni. Az elektromos gépeket, berendezéseket áramtalanítani kell, a közlekedő utakat szabadon kell hagyni.

	TÜZVÉDELMI SZABÁLYZAT		Kiadás: 01.
			Oldal: 15

A hallgatók tűzvédelmi feladatai:

1. Kötelesek ismerni a Főiskola területén betartandó tűzvédelmi követelményeket és a rájuk háruló feladatokat, s azokat – kötelezettségként és külön felhívás nélkül – betartani.
2. El kell sajátítaniuk a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, s azokat be kell tartaniuk.
3. Ha a Főiskola területén tüzet vagy tűzveszélyt észlelnek, azt kötelesek azonnal megszüntetni, illetve tanáraiknak jelezni.
4. Meg kell ismerniük a Főiskola területén lévő tűzoltó készülékek kezelését, a tűzjelzés módját, a tűzoltás során rájuk háruló feladatokat. Meg kell ismerniük az épület gyors, biztonságos elhagyásának módját.
5. A tűzvédelmi előírást megszegő hallgató társuk figyelmét fel kell hívniuk a szabálytalanság megszüntetésére.
6. Meg kell ismerniük és végre kell hajtaniuk a tanítás befejezését követő és a helyiségek elhagyásával kapcsolatos előírásokat.
A tevékenységük során keletkezett hulladékokat az oktatás végeztével a kijelölt helyre kell lerakni. Az elektromos gépeket, berendezéseket áramtalanítani kell, a közlekedő utakat szabadon kell hagyni.



III. FEJEZET

KOCKÁZATI OSZTÁLYOK, OSZTÁLYBA SOROLÁS

A kockázati osztályba sorolásnál a tevékenység során használt, feldolgozott, szállított vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzőit, valamint a jogszabályba foglalt előírásokat kell figyelembe venni.

Kockázati osztályok:

- Nagyon Alacsony Kockázat (jelzése: "NAK")
- Alacsony Kockázat (jelzése: "AK")
- Közepes Kockázat (jelzése: "KK")
- Magas Kockázat (jelzése: "MK")

Irodahelyiségek: "AK" (Alacsony Kockázat)

1. A nemdohányzók védelmét a kockázati osztályba sorolástól függetlenül meg kell valósítani.
2. A helyiség bejáratait iratokkal, bútorokkal, egyéb berendezési tárgyakkal eltorlaszolni vagy elszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
3. A helyiségben villamos berendezést (pl: kávéfőzőt, elektromos főzőlapot, hőszugárzót) csak az alábbiak szerint szabad használni:
 - villamos berendezéseken javítást, átalakítást és bárminemű munkát csak megfelelő végzettséggel rendelkező személy végezhet;
 - a világító berendezést eszközt úgy kell létesíteni, elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen;
4. a tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek kötelessége a villamos berendezések feszültségmentesítése, kikapcsolása (áramtalanítása) ahol ez lehetséges. Vannak olyan villamos készülékek, berendezések amelyeket készenléti állapotban kell tartani, ilyen pl.: villanybojler, vagy biztonsági célokat szolgáló berendezések.
5. Az irodákban csak az ott folytatott tevékenység végzéséhez szükséges anyagokat, eszközöket szabad tárolni, éghető folyadékok, festékek, hígítók, olajok, stb. tárolása tilos.
6. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Folyosók, közlekedők: "AK" (Alacsony Kockázat)

1. Ezen helyiségek kiürítési és menekülési útvonalak, így az azokra vonatkozó általános tűzvédelmi előírások vonatkoznak.
2. Semmilyen áru, bútor, szállító jármű, kézi kocsi, stb., nem tárolható, rövid időre sem helyezhető el.
3. Ki- és bejárati ajtókat, átjárókat, folyosókat, lépcsőket, közművek elzáróinak megközelítési útjait, tűzoltó készülékekhez, tűzvédelmi felszereléshez vezető utakat eltorlaszolni, vagy leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.
4. Tilos lezárni olyan helyiség, vagy épület bejárati ajtaját, ahol emberek tartózkodnak.
5. A menekülési útvonalba eső ajtók teljes szélességükben könnyen nyithatók legyenek. Azokat



sem tolózárral, sem kapoccsal reteszelni nem szabad.

6. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Tantermek: "AK" (Alacsony Kockázat)

1. Dohányozni szigorúan tilos, az épület bejáratainál ezt tiltó táblát kell elhelyezni.
2. A nemdohányzók védelmét a tűzveszélyességi osztályba sorolástól függetlenül meg kell valósítani.
3. A helyiség bejáratait iratokkal, bútorokkal, egyéb berendezési tárgyakkal eltorlaszolni vagy elszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
4. Villamos berendezéseken javítást, átalakítást és bárminemű munkát csak megfelelő végzettséggel rendelkező személy végezhet.
5. A világító berendezést, eszközt úgy kell létesíteni, elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
6. A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek kötelessége a villamos berendezések feszültségmentesítése, kikapcsolása (áramtalanítása) ahol ez lehetséges. Vannak olyan villamos készülékek, berendezések amelyeket készenléti állapotban kell tartani, ilyen a biztonsági célokat szolgáló berendezések.
7. A termekben csak az ott folytatott tevékenység végzéséhez szükséges anyagokat, eszközöket szabad tárolni, éghető folyadékok, festékek, hígítók, olajok, stb. tárolása tilos.

Teakonyha: "AK" (Alacsony Kockázat)

1. A helyiségben csak olyan elektromos berendezés használható, mely megfelelő műszaki állapotú, szigetelése ép, sértetlen.
2. Elektromos főzőlap (rezsó), kávéfőző csak nem éghető anyagú, szigetelő alátétten üzemeltethető.
3. A helyiség elhagyása előtt áramtalanításról gondoskodni kell.

Takarítószer tároló: "AK" (Alacsony Kockázat)

1. A helyiségben dohányzás és nyílt láng használata TILOS!
2. A tárolóban az anyagokat, eszközöket polcrendszeren vagy szekrényben kell elhelyezni.
3. A tárolt éghető anyag és a világító test, illetve elektromos szerelvények között minimum 1 méter távolságot kell tartani.
4. A napi tevékenység befejezését követően a helyiség elhagyása előtt az áramtalanítást el kell végezni.
5. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek távozás előtt meg kell arról győződnie, hogy olyan körülmény, mely utólag tüzet okoz, nem áll fenn. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Mosdó, WC: „NAK” (Nagyon Alacsony Kockázat)

1. A helyiségek ajtaját eltorlaszolni, leszűkíteni ideiglenes jelleggel sem szabad
2. A helyiségek elhagyása előtt a világítást le kell kapcsolni.



IV. FEJEZET

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

1. A Főiskola helyiségeiben, szabad terein csak azt a tevékenységet szabad végezni, ami a működési engedélyében megengedett.
2. Ha a Főiskola területén lévő helyiségekben átalakítás történik, vagy új berendezés kerül elhelyezésre, amely a tűzvédelmi helyzetet megváltoztatja, azt a tűzvédelmi előadóval célszerű egyeztetni, valamint a tűzvédelmi hatóságnak jelenteni kell.
3. A helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt szabad tárolni. A tárolt anyagok mennyisége nem haladhatja meg a tűzvédelmi előírásokban meghatározott mennyiséget.
4. A helyiségekben keletkezett éghető hulladékot folyamatosan, de legalább a tanítási nap végén el kell távolítani.
5. A Főiskola bejáratánál jól látható helyen a tűzveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltórendelkezőket tartalmazó táblát vagy piktogramot kell elhelyezni az állami szabványnak megfelelően.
6. A közmű nyitó- és zárószerkezet helyét, annak nyitott vagy zárt állapotát, a tűzjelző készüléket (telefon) jól láthatóan jelölni kell.
7. A Főiskola helyiségeiben a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi szabályok betartását és a szabálytalanságot meg kell szüntetni.
Az ellenőrzést végző feladata ellenőrizni:
 - a. a helyiségek takarítását, az éghető anyagok, hulladékok eltávolítását,
 - b. az áramtalanítás végrehajtását,
 - c. a vízcsapok elzártságát,
 - d. a közlekedési utak, a tűzvédelmi felszerelések szabadon tartását,
 - e. az ajtók, ablakok zártságát,
 - f. minden olyan körülményt, ami tűz okozója lehet.
8. A tanítás befejezésekor gondoskodni kell a kiszolgáló és technikai helyiségek lezárásáról. A lezárt helyiségek kulcsát jelölve a portán kell elhelyezni, hogy ahhoz illetékes személyek (tűz esetén) könnyen hozzáférhessenek.
9. A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
10. A tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.
11. A Főiskola személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadás: 01.

Oldal: 19

- módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.
12. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
 13. A Főiskola közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
 14. A Főiskola épületében, helyiségeiben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószervezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a hő- és füstelvezető kezelőszervezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
 15. A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
 16. A Főiskola menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházában robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
 17. A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pincszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.
 18. A Főiskola menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG

1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbantást okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
2. A Főiskola területén állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet végezni nem szabad.
3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a rektor által előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni (2.sz. Melléklet)
4. A külső munkavállaló által végzett tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyt a külső munkavállaló vezetője vagy megbízottja adja ki, de a munkavégzés előtt láttamoztatja az intézményvezetővel, aki ha szükséges, a helyi sajátosságokkal kiegészíti.



5. Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét, tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén a bizonyítvány számát, a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
6. A tűzveszélyes munkavégzésre szóló engedélyt kettő példányban kell kiállítani. Egy példányt a munkavégzőnek át kell adni, aki azt a munkavégzés ideje alatt köteles magánál tartani. Az engedélyező a kiadott engedély másodpéldányát egy évig köteles megőrizni.
7. A szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
8. Tűzveszélyes tevékenységhez a munkaterület vezetője az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
9. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
10. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni és egyben a kiadott engedélyt vissza kell adni.

VILÁGÍTÓ, VILLAMOS ÉS VILLÁMHÁRÍTÓ BERENDEZÉSEK

1. Világítóberendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére gyújtásveszélyt ne jelentsen.
2. A Főiskola területén csak tüzet nem okozó világítást szabad használni.
3. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
4. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető anyagra gyújtásveszélyt ne jelentsen.
5. A villamos gépet-, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a napi tanítás befejezése után a villamos hálózatról le kell választani.
6. A villamos berendezés használatbavételét követően, a berendezés üzemeltetője legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott hatánapig megszünteti, melynek tényét igazolja.
7. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
8. A telep- vagy működési engedélyhez illetve bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetés váltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken soron kívüli



tűzvédelmi felülvizsgálatot kell végezni abban az esetben, ha az utolsó felülvizsgálat óta eltelt legalább 4 év.

9. A villámvédelmi berendezést legalább 6 évente tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig meg kell szüntetni. Ennek tényét írásban köteles igazolni.

DOHÁNYZÁS

1. A Főiskola teljes területén, valamint a bejáratoktól mért 5 méteres távolságon belül tilos a dohányzás!
2. A dohányzási tilalmat Állami Szabványban meghatározott táblával illetve piktogrammal jól látható helyen (pl. bejárat ajtó) kell jelölni.

KIÜRÍTÉS

1. A Főiskolát úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók biztonságban eltávozhassanak, illetve eltávolíthatóak legyenek.
2. Az eltávozást a szabadba vagy másik tűzszakaszba kell biztosítani.
3. A menekülési útvonalak irányát világító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni olyan módon, hogy a helyiség bármely pontján minden esetben egy menekülési útjelző biztonsági jel látható legyen.

SZELLŐZTETÉS

1. Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőző berendezést kell használni, hogy annak bekapcsolásakor illetőleg üzemeltetése közben gyújtószikra ne keletkezzen és a berendezésen keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen.
2. A szennyezett levegő kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne veszélyeztesse.
3. A szellőző rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.
4. A szellőző berendezést (csatornát, ülepítőt) rendszeresen tisztítani kell.



BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉS

1. A beépített tűzjelző berendezést a Főiskolán állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
2. A létesítmény fővonalú távbeszélő készülékei mellett – a tűzoltóság hívószámát vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.
3. A Főiskola a beépített tűzjelző berendezés állandó felügyeletét -24 órás portaszolgálat keretében- arra kioktatott személyzet által biztosítja
4. A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell
 - a) a berendezés üzemképes állapotát,
 - b) a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását,
 - c) az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását,
 - d) a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását,
 - e) az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és
 - f) az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.
5. A berendezés tervszerű üzemszünetének, meghibásodásának esetén a biztonsági feltételeket a Főiskola a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja.
6. A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha
 - a) a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza,
 - b) a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozza,
 - c) a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket nem sérti és
 - d) Gondoskodni kell, a zónakikapcsolás miatt védtelenné vált területek fokozottabb felügyeletéről.

TŰZJELZÉS, TŰZOLTÁS

1. A Főiskola épületében tűzjelző rendszer van telepítve, mely tűz esetén azonnali jelzést ad a portán elhelyezett központnak, valamint az épület falain elhelyezett szirénák adnak hangjelzést.
A portásnak meg kell győződnie arról, hogy nem téves riasztásról van szó, majd telefonon jelez Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóságnak.
2. A tűzjelző rendszer karbantartásáról rendszeresen gondoskodni kell, melyet a Főiskola saját szakembere végez.
3. A Főiskola épületében, az irodákban elhelyezett telefonkészülékeket, valamint a rendelkezésre álló mobiltelefonokat is lehet tűzjelzésre használni.
4. Vezetékes telefonkészülék közelében a **TŰZOLTÓSÁG** hívószámát **105** jól láthatóan ki kell függeszteni.

	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	Kiadás: 01.
		Oldal: 23

Tűzeset jelentése:

1. Az a munkavállaló vagy hallgató, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, arról tudomást szerez, köteles azt a legközelebbi telefonról a tűzoltóságra jelezni. Segélyhívásra bármelyik mobiltelefon is ingyenesen használható.

A segélyhívószám: **105**

A tűzjelzésnek tartalmazni kell:

- a tüzeset pontos helyét (hol van a tűz)
 - mi ég (pl. épület, raktár)
 - mi van veszélyeztetve (pl. másik épület)
 - a tűz terjedését, nagyságát
 - emberélet van-e veszélyben
 - a jelentő személy nevét, a tűzjelzésre használt telefon számát
2. A tűzoltóságra történő jelzés után azonnal jelentést kell tenni a Főiskola rektorának.
 3. A tüzet elsőként észlelő személy haladéktalanul - élő szóval – köteles környezetét riasztani és a tűzjelzést a hivatásos tűzoltóság felé végrehajtani.

A tűz esetén tanúsítandó magatartás:

1. A kezdeti állapotban észlelt, kis terjedelmű tűz oltását - tűzjelzés, további riasztás nélkül – a tüzesetet felfedező személy is végrehajthatja a területen lévő tűzoltó eszközökkel, illetve a rendelkezésre álló felszereléssel. Az oltást követően a tüzesetet jelezni kell a tűzoltóságra, mint utólagosan bejelentett eseményt.
2. A Főiskola területén bekövetkezett tüzesetnél a tűzriadó terv szerint kell eljárni, valamennyi munkavállaló a tőle elvárható szinten köteles:
 - Közreműködni a veszélybe került személyek mentésében, a tűz oltásában, a veszélybe került értékek és anyagok kimentésében;
 - elsőként a veszélybe került személyek mentését kell végrehajtani;
 - haladéktalanul el kell hagyni azokat a helyiségeket, területeket, amelyekben robbanás bekövetkezése várható – az ilyen helyeken csak a tűzoltást irányító személy rendelkezése szerint szabad beavatkozni, mentést végezni;
 - Vízzel oltást csak akkor szabad megkezdeni, ha a tüzeset helyszínének és környezetének áramtalanítása megtörtént.
3. A tűzvédelmi előadónak az alábbi feladatokat kel végrehajtania:
 - a) jegyzőkönyvet kell felvenni a tüzesetről érdemlegeset tudó személyek (tüzesetet felfedező, tűzoltásban résztvevő, tüzesetért felelős stb.) nyilatkozatáról;
 - b) a tüzeset körülményeiről jelentést kell készíteni az intézményvezető felé.

A jelentés térjen ki:

- a tüzeset pontos helyére,
- mi égett,
- életveszély fennállt-e,
- történt-e sérülés,



- megtörtént-e a kiürítés,
- jelentették-e a hivatásos tűzoltósághoz,
- a tűzoltóság beavatkozott-e a tüzesetnél.

TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK

1. A tűz oltására használatos vízszerezési helyeket, tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad!
2. A létesítményben legalább 1 db, az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

PORRALOLTÓ

Felhasználási területe: a készüléket minden tűz oltására lehet használni, különösen elektromos tüzek és tűzveszélyes folyadékok oltására.

HABBALOLTÓ

Felhasználási területe: általában minden olyan helyen lehet használni, ahol vízzel oltó szükséges, de túl ezen éghető folyadékok és gumi tüzek oltására is eredményesen alkalmazható.

SZÉNDIOXIDDAL OLTÓ

Felhasználási területe: műszerek, élelmiszerek, tűzveszélyes folyadékok, éghető gázok és elektromos tüzek oltására alkalmas.

3. A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell után-világító vagy világító biztonsági jellel megjelölni. A biztonsági jeleket minden esetben a tűzoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van.
4. A tűzoltó készülékek időszakos felülvizsgálatát külső szakember (szakcég) szerződés alapján végzi.
5. Ellenőrzést akkor kell végezni a készüléken, ha:
 - jogszabályban, vagy a nemzeti szabványban előírt időköz letelt;
 - a minőségi bizonyítvány és/vagy fémezérolása hiányzik;
 - tűzoltáskor működésképtelen volt;
 - azt a tűzvédelmi hatóság elrendeli;
 - rajta mechanikai sérülés nyoma látszik.
6. Az ellenőrzés a területen elhelyezett minden készülékre vonatkozik.
7. A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály, vagy nemzeti szabvány előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. MSZ EN 3 szabványnak megfelelő készüléket a tűzvédelmi feladatokat ellátó szakember 3-havonta, külső szakember évente ellenőrzi. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos



ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

8. Az ellenőrző az üzemképes készülékeket ellenőrző címkével látja el az ellenőrzési időpont feltüntetésével, melytől számított hat hónapig ha a készüléket külső behatás, rongálás nem éri, garanciát vállal a működéséért, ha azt az előírás szerint használják.
9. Azokat a készülékeket, melyek töltet ill. hajtógáz súlyhiányosak, vagy lejárt az öt évenként ismétlődő nyomáspróbája, vagy egyéb alkatrész hibás, hiányos, külső szakmühelyben javítják szükség szerint, illetve elvégzik a szükséges nyomáspróbát.
10. Nemzeti szabvány alapján a " létesítmény tűzoltó készülékeiről nyilvántartási naplót kell vezetni."
11. Az MSZ szabvány szerint minősített tűzoltó készüléket 6 hónaponként kell ellenőrizni!
12. Az MSZ EN 3 szerint minősített tűzoltó készüléket 12 hónaponként kell ellenőrizni!
13. A Nemzeti Szabvány előírja, hogy a készenlétkben tartó, vagy annak képviselője az MSZ EN 3 szerint minősített tűzoltó készüléket negyedévente köteles megvizsgálni, az alábbiak szerint:
 - a tervezett telepítési (készenléti) helyen vannak-e,
 - láthatók-e, és a készülékkel szemben állva a címke olvasható-e,
 - használatba vétele nem ütközik-e akadályba, jelzőműszer esetén az nem hiányzik, helyes értéket mutat,
 - épek és szerelvényekkel el vannak látva.
14. A Főiskola védelmének növelése érdekében szintenként 1db. fali tűzcsap is kiépítésre került.
15. A tűzcsapok használatára csak az iskola alkalmazottai és a tanárok jogosultak.
16. A fali tűzcsap megfelelőségét, műszaki állapotát rendszeresen (legalább 3 havonta) ellenőrizni kell, mely a tűzvédelmi előadó feladata.

MUNKAVÁLLALÓK, TANULÓK TŰZVÉDELMI KÉPZÉSE

1. A Főiskola rektora köteles gondoskodni, hogy az 1996. évi XXXI. törvény 22. §. (3) pontjában előírtaknak megfelelően a munkavállalók a munka-, illetőleg a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket munkába állításuk előtt elsajátítsák és a tűz esetén végzendő feladatokat megismerjék, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgát letegyék. Ezért a munkavállalókat munkába állításkor, ezt követően évenként, illetve munkakörük megváltozása esetén oktatásban kell részesíteni.
2. Minden új felvételes munkavállalót elméleti és gyakorlati tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni a munkába állás előtt, elkészített oktatási tematika alapján.
3. Az adott munkakörre és a munkavégzés helyére vonatkozó tűzvédelmi ismeretek alapvető forrásának a tűzvédelmi szabályzat általános és eseti előírásai tekinthetők.



4. A gyakorlati oktatáson az új munkavállalóval meg kell ismertetni:
 - a munkahelyének tűzveszélyességi osztályát,
 - az általa végzett tevékenység tűzveszélyességét és
 - a dohányzásra kijelölt helyeket,
 - a megelőző tűzvédelmi rendelkezéseket és használati előírásokat,
 - a közlekedési utakat, ki- és bejáratokat, menekülési utakat,
 - az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek használatának módját,
 - a tűzjelzési lehetőségeket,
 - tűz esetén betartandó magatartási szabályokat,
 - a tűzriadó tervet.
5. Ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni az intézmény valamennyi munkavállalóját.
6. Az oktatáson minden munkavállaló köteles részt venni és az oktatási anyagot köteles a tőle elvárható módon elsajátítani.
7. Az a munkavállaló, aki nem ismeri a munkahelyére vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a tűzoltó készülék használatát, a tűzjelzés módját, a munkavégzéstől eltiltható.
8. A munkavégzéstől eltiltott dolgozónak az eltiltás idejére illetmény nem fizethető.
9. Az ismétlődő tűzvédelmi oktatásokat évente egy alkalommal kell megtartani a kiadott oktatási tematika anyagából. Az ismétlődő tűzvédelmi oktatást a külső tűzvédelmi szakember köteles megtartani és gondoskodni annak dokumentálásáról.
10. A tanulók tűzvédelmi oktatását az intézményi tájékoztatóba integrált írásos oktatási anyaggal kell biztosítani.
11. A tanulók oktatási anyaga terjedjen ki:
 - a tűzvédelmi szabályzat előírásaira,
 - a tűzriadó terv előírásaira,
 - a tűz esetén követendő magatartásra,
 - a tűzoltó készülékek, felszerelések felépítésére, működésére, használatára.
12. A tanulók bevonásával legalább évente egy alkalommal kiürítési gyakorlatot kell tartani és azt dokumentálni kell.

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK

- Tűzoltó készülékek: alapkarbantartás évenként, üzemeltetői ellenőrzés három havonta (OTSZ XX. fejezet OTSZ 18. sz. melléklet)
- Tűzoltó vízforrások és tartozékaik: üzemeltetői ellenőrzés félévenként, időszakos felülvizsgálat, karbantartás évenként, tartozékok nyomáspróbája 5 évenként (OTSZ XX. fejezet OTSZ 18. sz. melléklet)



- Kisfeszültségű villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata (OTSZ 277.§): A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik, 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként, egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig megszünteteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
- Villámvédelmi berendezések felülvizsgálata (OTSZ 280.§): A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként, egyéb esetben legalább 6 évenként, a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
- Beépített tűzjelző berendezések: időszakos felülvizsgálat, karbantartás félévenként, üzemeltetői ellenőrzés naponta, 1 havonta, 3 havonta (OTSZ XX. fejezet OTSZ 18. sz. melléklet).
- Hő-és füstelvezető berendezések: időszakos felülvizsgálat, karbantartás félévente, üzemeltetői ellenőrzés 3 havonta (OTSZ XX. fejezet OTSZ 18. sz. melléklet).
- Tűzgátló ajtók: időszakos felülvizsgálat, karbantartás félévente, üzemeltetői ellenőrzés havonta (OTSZ XX. fejezet OTSZ 18. sz. melléklet).
- Füstgátló nyílászárók: időszakos felülvizsgálat, karbantartás félévente, üzemeltetői ellenőrzés 3 havonta (OTSZ XX. fejezet OTSZ 18. sz. melléklet).
- Biztonsági világítás: időszakos felülvizsgálat, karbantartás évente, üzemeltetői ellenőrzés havonta (OTSZ XX. fejezet OTSZ 18. sz. melléklet).
- Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.
- Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.



V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartásáért és végrehajtásáért a Főiskola rektora és dolgozói egyaránt felelősek.
2. A Tűzvédelmi szabályzatot megszegővel szemben a szabályszegés mértékének megfelelő felelősségre vonás kerül alkalmazásra.
3. A Tűzvédelmi szabályzat 2015. május 1-én lép hatályba.
4. A Tűzvédelmi szabályzat a műszaki vezetőnél és a portán kerül elhelyezésre. Az egyéb keletkező tűzvédelmi iratokat a tűzvédelmi oktatási naplóval vagy jegyzőkönyvekkel egy helyen kell tartani.
5. A Tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat minden vezetőnek, dolgozónak meg kell ismeri, és a megismerés tényét kézjegyükkal ellátva igazolni kell. A Tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat az oktatóknak szükséges mértékig a tanulókkal meg kell ismertetni.

2015. április

Jó

Jóváhagyta:
Dr. Véghseő Tamás

rektor





MELLÉKLETEK

1. melléklet

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI NAPLÓ

2. melléklet

ENGEDÉLY TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉHEZ

3. melléklet

A SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ÉPÜLETÉBEN KÉSZENLÉTBEN TARTANDÓ TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK OLTÓANYAGEGYSÉG SZERINTI MEGHATÁROZÁSA

4. melléklet

TŰZRIADÓ TERV

5. melléklet

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS

6. melléklet

AZ 50 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYISÉG HASZNÁLATÁNAK MÓDJA ÉS FELELŐSE



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadás: 01.

Oldal: 30

1. melléklet

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI NAPLÓ

Az oktatás időpontja: év hó nap.

Az oktatást végző neve:

Munkaköre:

Munkahelye:

Tárgy: Az 1996. évi XXXI. tv. 22. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján történő tűzvédelmi oktatás:

- a Tűzvédelmi Szabályzat szükséges mértékű ismertetése,
- a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességéről,
- a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekről,
- a tűz esetén követendő magatartás, illetőleg a tűzriadó tervben személyre meghatározott feladatokról,
- a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, készülékek használatáról,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeiről.

.....
előadó (okt. vez.)



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadás: 01.

Oldal: 31

2. melléklet

ENGEDÉLY TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉHEZ

A 20 év hó napján tartott helyszíni szemle alapján az Országos Tűzvédelmi

Szabályzat értelmében 20év hó nap óraperctől

20év hó nap órapercig tűzveszélyes munka végzését, -
illetve idegen vállalat által végzett munkáltatói - a túloldalon feltüntetett szabályok és az alábbi
tűzvédelmi előírások maradéktalan betartásával engedélyezem.

Tűzvédelmi előírások:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
munkaterület tűzvédelmi megbízottja

.....
az engedélyt kiadó neve és beosztása

Az engedélyben felsorolt előírásokat és a tűzvédelemre vonatkozó tudnivalókat tudomásul
vettem, azok betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

....., 20.....

.....
a munkát végző

FIGYELMEZTETÉS!

Tűzveszélyes munkát csak a túloldalon feltüntetett és a fenti tűzvédelmi előírások betartása mellett
szabad végezni. Ellenőrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.



Az Állami Tűzoltóság telefonszáma: 105

Tűzveszélyes munka végzésénél az alábbi szabályokat kell betartani

1. Hegesztést csak szabványos és kifogástalan állapotban lévő hegesztő berendezéssel szabad végezni.
2. Szívárgó tömlővel, bizonytalanul csatlakozó szerelvényekkel dolgozni nem szabad.
3. Ív- és lánghegesztést csak hegesztői képesítéssel és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezhet.
4. A helyiség földem- és faláttöréseit, továbbá több szinten áthaladó csővezetékek nyílásait tűz biztosan és hézagmentesen le kell zárni.
5. Abban a helyiségben, ahol tűz- és robbanásveszélyes gőz, gáz, por van a levegőben, mindaddig nem szabad a hegesztést megkezdeni, amíg a veszélyt el nem hárították.
6. Meleg padozatú helyiségben a padozatot az éghető hulladéktól fel kell takarítani és locsolni.
7. Éghető anyagokat legalább 5 m távolságra el kell távolítani, ha ez nem lehetséges, vizes ponyvával történő letakarással kell védeni a szikraszóródás ellen.
8. A szikraszóródás megakadályozása céljából tűzbiztos anyagból (vaslemez) barikádot kell létesíteni és indokolt figyelő vagy tűzoltó felügyelet beállítása. gázpalackokat feldőlés ellen rögzítve, targoncára szerelve szabad használni.
9. Tilos az oxigénpalackok zsíros, olajos kézzel, ronggyal kezelni, valamint a palackok szerelvényezésekor dohányozni és nyílt lángot használni.
10. Hegesztést munkahelyen 2 db poroltó készüléket és 2 db vízzel telt vedret kell állandóan készenlétben tartani.
11. Hegesztőpisztoly visszarobbanásakor vagy meggyulladt nyomáscsökkentő esetén először a dissous gázpalack szelepét és utána az oxigénpalack szelepét kell elzárni.
12. Forrasztásnál a páka melegítésére szolgáló kályhát vagy benzinlámpát nem éghető anyagi alátétre kell helyezni és rögzíteni kell.
13. Izzó vagy felhevült pákát, továbbá elektromos pákát, felügyelet nélkül hagyni nem szabad, éghető anyagra rátenni nem szabad és csak teljes lehűlés után szabad a tároló helyre tenni.
14. A helyszínen 2 db poroltót, 1/4 m³ homokot, 1 db lapátot kell készenlétben tartani.
15. A munka befejezése után a helyszínt és környékét át kell vizsgálni (az üstházban a tüzet el kell oltani), hogy tűz keletkezését előidéző körülmények ne maradjanak. A munka befejezését az engedélyt adónak jelenteni kell.



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadás: 01.

Oldal: 33

3. melléklet

A SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ÉPÜLETÉBEN KÉSZENLÉTBEN TARTANDÓ TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK OLTÓANYAGEGYSÉG SZERINTI MEGHATÁROZÁSA

Önálló rendeltetési tárolás egység vagy szabadter alapterülete/ m2	Robbanásveszélyes anyag tárolás		Szükséges oltóanyagegység meghatározása 54/2014. (XII.5.) BM r. 16. melléklet 2. táblázat szerint	Szükséges oltóanyagegységhez tartozó tűzoltó készülékek meghatározása 54/2014. (XII.5.) BM r. 16. melléklet 1. táblázat szerint
	Igen	nem		
Pince, mélygarázs 517 m2		x	8	2 db 13A 70 B
Pince, kiszolgáló helyiségek, raktárak 408 m2		x	7	2 db 13A 70 B
Földszint, díszterem 227 m2		x	5	1 db 21A 89B
Földszint, termék, közlekedők 698 m2		x	9	1 db 27A 144B
1. emelet 925 m2		x	12	1 db 43A 183B vagy 2 db 21A 113B
2. emelet, könyvtár 545 m2		x	8	2 db 13A 70 B
2. emelet, termék, közlekedők 380 m2		x	6	1 db 21A 113B
Összesen:			55 oltóanyagegység	

Az épületben készenlétben tartva: 14 db 34A 144 B, 3 db 34B tűzoltó készülék
= 146 oltóanyagegység > 55 oltóanyagegység



TŰZRIADÓ TERV

A megelőző tűzvédelem biztosítása érdekében az 1996. évi XXXI. tv. valamint végrehajtási utasításai – a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet – alapján az alábbi tűzriadó tervet hagyom jóvá:

Tűz esetén a tűzriadó tervben megnevezett dolgozók a megjelölt feladatok szerint kötelesek intézkedéseiket megtenni.

A tűz észlelője, vagy a munkaidő után a portás telefonon köteles értesíteni:
a Tűzoltóságot a 105-ös, vagy az egységes segélyhívó 112-es telefonszámon.

A tűz bejelentésének tartalmaznia kell:

- a tüzeset pontos helyét
- mi ég és mit veszélyeztet
- emberélet van-e veszélyeztetve
- a tűzjelző nevét, címét, telefonszámát

Majd ezen bejelentések után riasszunk:

- az épületben tartózkodókat az automata tűzjelző rendszer automatikus elindulásával, vagy a kézi jelzésadó megnyomásával, illetve tűzilárma segítségével
- a Rendőrséget 107, vagy az egységes segélyhívó 112-es telefonszámon
- szükség szerint a Mentőket 104, vagy az egységes segélyhívó 112-es telefonszámon
- a rektort 201 vagy a 30/907-6274 telefonszámon
- a műszaki vezetőt (egyben tűzvédelmi előadó) a 30/623-4896 telefonszámon

A helyszínre érkező tűzoltóknak meg kell mutatni a vízszervezési helyeket – amelyek szabvány méretű tűzcsapok – a következő helyeken:

- a főbejárat kapunál 1 db
- a pincszinten az elektromos kapcsolóhelyiség mellett 1 db
- a földszinten a hátsóbejárat előtt 1 db
- az 1. emeleten a 110. sz. iroda mellett 1 db
- a 2. emeleten a főkönyvtáros iroda mellett 1 db

A tűzoltóság megérkezése előtt az épületben elhelyezett tűzoltókészülékekkel és fali tűzcsapokkal meg kell kezdeni az oltást.

Az épületszintek alaprajzai a portán lezárt borítékban elhelyezve.

FELADATOK TŰZ ESETÉN

Portaszolgálat feladata tűzriadó esetén

A Tűzriadó Tervet és annak mellékleteit, amelyben

- a készenlétben tartott tűzoltó készülékek és eszközök helyét,
- valamint a külső és belső vízszervezési helyeket,



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadás: 01.

Oldal: 35

- az épületek közműveit kezelő berendezések főelzáróit, stb.
- Az épületben lévő gázpalackok
- és egyéb veszélyeztető tényezők helyét helyszín és/vagy alaprajzon feltüntetve borítékban kell tartani, "TŰZRIADÓ TERV a Tűzoltóság részére" felirattal ellátva el kell helyezni a portaszolgálat készenléti helyén és a kiérkező egység részére át kell adni.

Az épület főbejárati ajtóinak, valamint az utca behajtó kapuk kulcsait lezárt dobozban a portaszolgálat készenléti helyén kell elhelyezni.

A tűzoltóság 105, Mentők 104, Rendőrség 107, Egységes segélyhívó 112 hívószámát minden telefonkészülék mellett ki kell függeszteni!

A tűzjelzéssel kapcsolatos adatszolgáltatás tartalmát is meg kell jeleníteni a telefon készülék mellett:

A (tűz) jelzés tartalmazza:

- a tűz- vagy egyéb esemény pontos helyét (káreset pontos helye: kerület, utca, házszám épület, emelet, ajtó),
- mi ég (pl. tanterem, iroda, raktár stb.), • emberélet van-e veszélyben, történt-e személyi sérülés,
- a tűz, az esemény terjedelme, mi van veszélyben (pl.: tűzveszélyes folyadékok, gépek, berendezések, stb.),
- a jelző személy nevét és e jelzésre használt telefonkészülék hívószámát.

Tűzesetről munkaidő alatt értesíteni kell:

- a rektort 201 vagy a 30/907-6274 telefonszámon
- a műszaki vezetőt (egyben tűzvédelmi előadó) 203 vagy a 30/623-4896 telefonszámon

Tűzesetről munkaidőn túl értesíteni kell:

- a rektort a 30/907-6274 telefonszámon
- a műszaki vezetőt (egyben tűzvédelmi előadó) a 30/623-4896 telefonszámon

Tűzesetről munkaszüneti napokon azonnal értesíteni kell:

- a rektort a 30/907-6274 telefonszámon
- a műszaki vezetőt (egyben tűzvédelmi előadó) a 30/623-4896 telefonszámon

Oktatási időben	Oktatási időn kívül	Éjszaka
Tűzjelzés vétele	Tűzjelzés vétele	Tűzre utaló jel észlelése esetén
Helyi tűzjelzés indítása! Tűzjelző kézi jelzés adóberendezéssel, csengő bekapcsolásával (lekapsolás csak első számú vezető utasítására) Mechanikus hangjelzéssel kolomp, harang Hangos tűz van kiáltással,	Helyi tűzjelzés indítása! Tűzjelző kézi jelzés adóberendezéssel, csengő bekapcsolásával (lekapsolás csak első számú vezető utasítására) Mechanikus hangjelzéssel kolomp, harang Hangos tűz van kiáltással,	Tűzjelzés azonnali továbbítása a tűzoltóság felé szóban akkor is, ha tűzjelző berendezés van kiépítve (Tel:105, 112)



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadás: 01.

Oldal: 36

A kijáratokat és vészkijáratok ajtóit nyissa ki!	A kijáratokat és vészkijáratok ajtóit nyissa ki!	A riasztott tűzoltóegység részére a bejárat kapukat és ajtókat nyissa ki, vagy erre intézkedjen. a zárt helyiségek kulcsait készítse elő.
		
Műszaki dolgozók riasztása	Műszaki ügyeletes riasztása	Ha lehetséges megkezdje a tűzoltást (tűzoltó készülék, fali tűzcsap)
		
Intézkedés hátsó bejáratok, kapuk nyitására!	Intézkedés hátsó bejáratok, kapuk nyitására!	A létesítmény elsőszámú vezetőjének értesítése
		
Tűzjelzés azonnali továbbítása a tűzoltóság felé szóban akkor is, ha tűzjelző berendezés van kiépítve (Tel:105, 112) Ha személyi sérülés történt, a Mentők értesítése (Tel:104)	Tűzjelzés azonnali továbbítása a tűzoltóság felé szóban akkor is, ha tűzjelző berendezés van kiépítve (Tel:105, 112)	A helyszínre érkező tűzoltók munkájának - helyismeret és egyéb vonatkozásban történő segítése. A tűzoltás vezető intézkedéseinek, utasításainak végrehajtása
		
A létesítmény elsőszámú vezetőjének értesítése	A létesítmény elsőszámú vezetőjének értesítése	
		
A riasztott tűzoltóegység részére a bejárat kapukat és ajtókat nyissa ki, vagy erre intézkedjen. a zárt helyiségek kulcsait készítse elő.	A riasztott tűzoltóegység részére a bejárat kapukat és ajtókat nyissa ki, vagy erre intézkedjen. a zárt helyiségek kulcsait készítse elő.	
		
A helyszínre érkező tűzoltók munkájának – helyismeret és egyéb vonatkozásban történő segítése. A tűzoltás vezető intézkedéseinek, utasításainak végrehajtása	A helyszínre érkező tűzoltók munkájának helyismeret és egyéb vonatkozásban történő segítése. A tűzoltás vezető intézkedéseinek, utasításainak végrehajtása	

Tanár feladata tűzriadó esetén

(FŐ SZEMPONT AZ EMBER ÉLET MENTÉSE A TŰZOLTÁS ELŐTT)			
A tűz az előadóteremben keletkezik		A tűz nem az előadóteremben keletkezik	
A tűz oltása reálisan megkísérelhető	A tűz nem oltható el	Kiürítési útvonalon a helyiség elhagyható	Kiürítési útvonalon a helyiség nem hagyható el a folyosón lévő nagy füst, vagy hó miatt.



TÜZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadás: 01.

Oldal: 37

				
tűzoltó készülékkel, vagy fali tűzcsappal, pl: Elektromos berendezés tüze, gyertya, adventi koszorú	A hallgatókat azonnal felszólítja, hogy hagyják el a termet. A tanár döntése alapján a hallgatók ruházatot, táskát magukkal vihetik, de pakolással ne veszítsenek időt. legfontosabb alapszabály kiürítésnél: Ne tolakodj, ne szaladj, ne kiabálj, ne térj vissza.	Azonnal felszólítja a hallgatókat, hagyják el a termet. A tanár döntése alapján a hallgatók ruházatot, táskát magukkal vihetik, de pakolással ne veszítsenek időt. legfontosabb alapszabály kiürítésnél: Ne tolakodj, ne szaladj, ne kiabálj, ne térj vissza.	Tűzriadó jelére azonnal felszólítja a hallgatókat, hagyják el a termet. A tanár döntése alapján a hallgatók ruházatot, táskát magukkal vihetik, de pakolással ne veszítsenek időt. legfontosabb alapszabály kiürítésnél: Ne tolakodj, ne szaladj, ne kiabálj, ne térj vissza.	A hallgatók bent maradnak a termében!
				
Elektromos tűz, és gázszivárgás esetén első feladat a feszültségmentesítés elvégzése!		Kijelölt menekülési útvonalon, kijáraton a gyülekezési helyre vezeti a hallgatókat	Kijelölt menekülési útvonalon, a menekülési útvonal veszélyeztetése esetén, ha van másik útvonal azon keresztül a kijárathoz, majd a gyülekezési helyre vezeti a hallgatókat	Ablakokat kinyitják!
				
Első számú vezető értesítése				Jelzést adnak a tűzoltóságnak, az épületen kívül lévőknek telefonon, és fehér ruha ablakba kifüggesztésével.
				
				Megfelelő ruhadarabokkal felkészülnek a minimális légzésvédelemre



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadás: 01.

Oldal: 38

				
				Megvárják a kimenekítést!

Műszaki dolgozók feladata – felelős vezetőjük irányításával – tűzriadó esetén

Tűz észlelése esetén	Tűzjelzés vételekor
	
Épületben lévő személyek riasztása Tűzjelző kézi jelzés adóberendezéssel Mechanikus hangjelzéssel kolomp, harang Hangos tűz van kiáltással, vagy telefon a Portaszolgáltatón keresztül	Berendezések, gépek leállítása Elektromos tűz esetén első teendőként a feszültségmentesítést kell végrehajtani, gáztűznél pedig a gáz főelzáró csapját kell lezárni, teljes áramtalanítás csak az első számú vezető utasítására
	
Tűz jelzése a tűzoltóság felé szóban akkor is, ha tűzjelző berendezés van kiépítve (Tel:105, 112)	Tűzszakasz ajtók bezárása, az útvonalán ellenőrzi a helyiségeket nem maradt-e bent személy
	
Berendezések, gépek leállítása Elektromos tűz és gázszivárgás esetén első teendőként a feszültségmentesítést kell végrehajtani, gáztűznél pedig a gáz főelzáró csapját kell lezárni!	Kiürítés segítése, rendfenntartás, irányítás
	
Tűzoltás megkezdése (tűzoltó készülék, fali tűzcsap)	Kijáratok nyitása
	
Tűz nem oltható el	Kiérkező tűzoltókat tájékoztatja az épület tulajdonságairól, segítve a felderítést
	
Elhagyja az épületet, az útvonalán ellenőrzi a helyiségeket nem maradt-e bent személy, a nyílászárókat bezárja az általa elhagyott helyiségekben, és segíti a kiürítést.	Szükség esetén közreműködik a tűzoltásban.
	
Kiérkező tűzoltókat tájékoztatja a tűz körülményeiről, segítve a felderítést	
	
Szükség esetén közreműködik a tűzoltásban	



KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS

1. A kiürítés megengedett időtartama

(OTSZ 63. §. Kiürítési számítás esetén a 7. mellékletben foglalt 4. táblázatban előírt kiürítési normaidők teljesülését kell igazolni)

Az épületre és az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségekre „AK” kockázati osztályt figyelembe véve:

- a kiürítés első szakaszára: **1,5 perc** = $T_{1\text{meg}}$
- a kiürítés második szakaszára: **8 perc** = $T_{2\text{meg}}$

A számításokat a TvMI 2.1:2015.03.05. szerint végeztük.

2. Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek kiürítés számításai (első szakasz)

2.1. Díszterem

- Leghosszabb kiürítési útvonal hossza a teremben: **19 méter** = S_{il}
- A helyiség alapterülete: 227 m².
- A tervezett létszám: **250 fő** = N_1 ,
- A helyiségnek 4 db kiürítésnél figyelembe vehető ajtaja van összesen **5,6 méter** szabad szélességgel = X_1 .
- Egy főre jutó alapterület: 0,91 m²
- A Díszterem nem minősül tömegtartózkodásra szolgáló helyiségnek, mivel befogadóképessége 300 fő alatti.
- TvMI 2.1:2015.03.05./1. sz. táblázat szerint: Vízszintes haladási sebesség **28 m/min**
- OTSZ 7. melléklet 3. táblázat szerint: a kiürítésre szolgáló ajtók legkisebb szabad belmérete, 250 fő menekülőt figyelembe véve, 3 méter.

2.1.1. A kiürítés első szakaszának számítása:

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{il}}{V_i} \leq t_{1\text{meg}}$$

Az útvonalhosszak alapján: a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)

$$T_{1a} = 19/28 = 0,68 \text{ perc} < 1,5 \text{ perc}$$

Megfelelő

2.1.2. Az ajtók átbocsátó képessége alapján: 250 fő esetén:



$$t_{1b} = \frac{N_1}{kx_1} \leq t_{1meg}$$

A helyiségnek vagy a kijáráshoz tartozó helyiség rész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó képessége alapján percben (min)

$$T_{1b} = 250 / 41,7 \times 5,6 = 1,07 \text{ perc} < 1,5 \text{ perc}$$

Megfelelő

A helyiségből biztonságosan kiüríthető 250 fő.

2.2. Nagy előadó (F01)

- Leghosszabb kiürítési útvonal hossza a teremben: **13 méter** = S_{il}
- A helyiség alapterülete: 109 m².
- A tervezett létszám: **110 fő** = N_1 ,
- A helyiségnek 4 db kiürítésnél figyelembe vehető ajtaja van összesen **3,6 méter** szabad szélességgel = X_1 .
- Egy főre jutó alapterület: ≈ 1 m²
- A terem nem minősül tömegtartózkodásra szolgáló helyiségnek, mivel befogadóképessége 300 fő alatti.
- TvMI 2.1:2015.03.05./1. sz. táblázat szerint: Vízszintes haladási sebesség **28 m/min**
- OTSZ 7. melléklet 3. táblázat szerint: a kiürítésre szolgáló ajtók legkisebb szabad belmérete, 110 fő menekülőt figyelembe véve, 1,8 méter.

2.2.1. A kiürítés első szakaszának számítása:

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{il}}{V_i} \leq t_{1meg}$$

Az útvonalhosszak alapján: a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)

$$T_{1a} = 13/28 = 0,47 \text{ perc} < 1,5 \text{ perc}$$

Megfelelő

2.2.2. Az ajtók átbocsátó képessége alapján: 110 fő esetén:

$$t_{1b} = \frac{N_1}{kx_1} \leq t_{1meg}$$

A helyiségnek vagy a kijáráshoz tartozó helyiség rész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó képessége alapján

$$\text{percben (min)} T_{1b} = 110 / 41,7 \times 3,6 = 0,73 \text{ perc} < 1,5 \text{ perc}$$

Megfelelő

A helyiségből biztonságosan kiüríthető 110 fő.



3. A kiürítés második szakasza

- A kijáratától legtávolabbi helyiség legtávolabbi ajtajától mért kiürítési útvonal hossza szakaszonként:
 - 2. emeleten: **21 méter** = $S_{i=1}$
 - lépcsők: **14,2 méter** = $S_{i=2}$
 - földszinten: **17,2 méter** = $S_{i=3}$
- Haladási sebességek a TvMI 2.1:2015.03.05./1. sz. táblázat szerint szakaszonként:
 - 2. emeleten: **37 m/min.**
 - lépcsők: **14 m/min.**
 - földszinten: **28 m/min.**

3.1. A kiürítés második szakaszának számítása:

$$t_{2a} = t_{1ma} + \sum_{i=1}^n \frac{S_{i2}}{V_i} \leq t_{2meg}$$

Az útvonalhosszak alapján: a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)

$$T_{2a} = 1,07 + (21/37) + (14,2/14) + (17,2/28) = 3,26 \text{ perc} < 8 \text{ perc}$$

Megfelelő



AZ 50 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYISÉG HASZNÁLATÁNAK MÓDJA ÉS FELELŐSE

Nagy előadó (F01)

A helyiség használatának felelőse: műszaki vezető

- oktatás esetén a tanórát, gyakorlatot, a helyiségben **előadást megtartó tanár**/gyakorlatvezető (főiskolai dolgozó, vagy vendég előadó).
- egyéb esetekben, a helyiségben tartott **rendezvényt szervező** magán vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által a rendezvény megtartására **felkért** és a helyiségben tartózkodó képviselő/előadó.

A helyiség használat módja:

A helyiségben a kiürítés számításban meghatározott **110 fő** személynél több nem tartózkodhat.

A tevékenységhez a helyiségben lévő eszközökön kívül, csak a Főiskola által engedélyezett (engedélyező személy beosztása: Műszaki vezető, telefon: 30/623-4896) eszközöket, berendezéseket használhatják.

A helyiségben végzett tevékenység nem okozhat tüzet, és nem veszélyeztetheti az ott tartózkodók életét és testi épségét.

A felelős személy kötelessége:

1. Az oktatás, vagy a helyiségben végzett egyéb tevékenység megkezdése előtt a helyiség kiürítésére számításba vett, és ennek megfelelő jelzéssel ellátott ajtóknak teljes szélességben történő nyithatóságáról meg kell győződnie.
2. A menekülési útvonalon lévő teljes szélességben nem nyitható nyílászárók esetén a helyiségben tevékenység a hiba megszüntetéséig nem végezhető. Azt azonnal jelezni kell a Főiskola által a hiba javítására kijelölt személynek. (beosztása: műszaki vezető, telefon: 30/623-4896)
3. A menekülési útvonalat, kijáratokat jelző táblák meglétét ellenőrizni kell, azok hiányát azonnal jelezni kell a műszaki vezetőnek (telefon: 30/623-4896), és helyiségben tartózkodókat a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatni kell a kiürítés lehetséges útvonalairól.
4. A helyiség kiürítési útvonalainak szabad átjárhatóságát minimum háromszor kell ellenőriznie: a tevékenységre érkezők megérkezése előtt, majd azután hogy résztvevők a helyeiket elfoglalták, valamint a helyiségben tartott tevékenység befejezést követően, de még a helyszín elhagyásának megkezdése előtt.
5. A kiürítési útvonal bármilyen mértékű leszűkítése, eltorlaszolása (pl.: táskával, egyéb tárgyakkal) tilos, azt kötelessége azonnal megszüntetnie.
6. A tevékenység/oktatás megkezdése előtt a használni tervezett elektromos berendezéseket a szemmel látható sérülések feltárása céljából vizsgálja át. A sérült berendezéseket ne használja, azokat azonnal jelezze a műszaki vezetőnek (telefon: 30/623-4896).
7. A tevékenység befejezése után áramtalanítsa a helyiséget.
8. A helyiségben keletkezett veszélyhelyzet, vagy az épületben történt, és a helyiségben tartózkodókat is veszélyeztető eseményt (tűz, robbanás, bombariadó) jelző hang vagy egyéb jelzés észlelésekor a pánik helyzet elkerülése céljából röviden, érthetően tájékoztassa a bent tartózkodókat, hogy fegyelmezetten milyen irányokban, hová hagyhatják el a helyiséget.
9. Ezt követően azonnal kezdje meg a helyiség kiürítését.
10. A kiürítés megtörténte után köteles a helyiséget átvizsgálni, majd annak ajtóit, ha van rá mód becsukni, bezárni.
11. A felelős személy ismerje a tűzoltó készülék használatát.
12. A helyiségben keletkezett veszélyhelyzetet a portaszolgálatnak, tűz esetén, a 105-ös számon a tűzoltóságnak is azonnal jelezni kell.



AZ 50 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYISÉG HASZNÁLATÁNAK MÓDJA ÉS FELELŐSE

Díszterem

A helyiség használatának felelőse: műszaki vezető

- oktatás esetén a tanórát, gyakorlatot, a helyiségben **előadást megtartó tanár**/gyakorlatvezető (főiskolai dolgozó, vagy vendég előadó).
- egyéb esetekben, a helyiségben tartott **rendezvényt szervező** magán vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által a rendezvény megtartására **felkért** és a helyiségben tartózkodó képviselő/előadó.

A helyiség használat módja:

A helyiségben a kiürítés számításban meghatározott **250 fő** személynél több nem tartózkodhat.

A tevékenységhez a helyiségben lévő eszközökön kívül, csak a Főiskola által engedélyezett (engedélyező személy beosztása: Műszaki vezető, telefon: 30/623-4896) eszközöket, berendezéseket használhatják.

A helyiségben végzett tevékenység nem okozhat tüzet, és nem veszélyeztetheti az ott tartózkodók életét és testi épségét.

A felelős személy kötelessége:

13. Az oktatás, vagy a helyiségben végzett egyéb tevékenység megkezdése előtt a helyiség kiürítésére számításba vett, és ennek megfelelő jelzéssel ellátott ajtóknak teljes szélességben történő nyithatóságáról meg kell győződnie.
14. A menekülési útvonalon lévő teljes szélességben nem nyitható nyílászárók esetén a helyiségben tevékenység a hiba megszüntetéséig nem végezhető. Azt azonnal jelezni kell a Főiskola által a hiba javítására kijelölt személynek. (beosztása: műszaki vezető, telefon: 30/623-4896)
15. A menekülési útvonalat, kijáratokat jelző táblák meglétét ellenőrizni kell, azok hiányát azonnal jelezni kell a műszaki vezetőnek (telefon: 30/623-4896), és helyiségben tartózkodókat a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatni kell a kiürítés lehetséges útvonalairól.
16. A helyiség kiürítési útvonalainak szabad átjárhatóságát minimum háromszor kell ellenőriznie: a tevékenységre érkezők megérkezése előtt, majd azután hogy résztvevők a helyeiket elfoglalták, valamint a helyiségben tartott tevékenység befejezést követően, de még a helyszín elhagyásának megkezdése előtt.
17. A kiürítési útvonal bármilyen mértékű leszűkítése, eltorlaszolása (pl.: táskával, egyéb tárgyakkal) tilos, azt kötelessége azonnal megszüntetnie.
18. A tevékenység/oktatás megkezdése előtt a használni tervezett elektromos berendezéseket a szemmel látható sérülések feltárása céljából vizsgálja át. A sérült berendezéseket ne használja, azokat azonnal jelezze a műszaki vezetőnek (telefon: 30/623-4896).
19. A tevékenység befejezése után áramtalanítsa a helyiséget.
20. A helyiségben keletkezett veszélyhelyzet, vagy az épületben történt, és a helyiségben tartózkodókat is veszélyeztető eseményt (tűz, robbanás, bombariadó) jelző hang vagy egyéb jelzés észlelésekor a pánik helyzet elkerülése céljából röviden, érthetően tájékoztassa a bent tartózkodókat, hogy fegyelmezetten milyen irányokban, hová hagyhatják el a helyiséget.
21. Ezt követően azonnal kezdje meg a helyiség kiürítését.
22. A kiürítés megtörténte után köteles a helyiséget átvizsgálni, majd annak ajtóit, ha van rá mód becsukni, bezárni.
23. A felelős személy ismerje a tűzoltó készülék használatát.
24. A helyiségben keletkezett veszélyhelyzetet a portaszolgálatnak, tűz esetén, a 105-ös számon a tűzoltóságnak is azonnal jelezni kell.